

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>:

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>:

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>:

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>:

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>:

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:

| Grupa / nr | Rodzaj i stan wyrobu                                                                                                           | Punkty | Ocena |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>I</b>   | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>                                                                                             |        |       |
| 1          | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                                                                      | 30     |       |
| 2          | Tynk zawierający azbest                                                                                                        | 30     |       |
| 3          | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )                                                    | 25     |       |
| 4          | Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)                                                                 | 10     |       |
| <b>II</b>  | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                                 |        |       |
| 5          | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien                                                                      | 60     |       |
| 6          | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                    | 30     |       |
| 7          | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach                                           | 15     |       |
| 8          | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń                                                                                          | 0      |       |
| <b>III</b> | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                     |        |       |
| 9          | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac                                                                                            | 30     |       |
| 10         | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)                                                                                 | 15     |       |
| 11         | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne                                                                                      | 10     |       |
| 12         | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne                                                                | 10     |       |
| 13         | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne                                                                                   | 0      |       |
| <b>IV</b>  | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>                                                         |        |       |
| 14         | Bezpośrednio w pomieszczeniu                                                                                                   | 30     |       |
| 15         | Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem                                                                      | 25     |       |
| 16         | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)                                                                    | 25     |       |
| 17         | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)                                                                                                 | 20     |       |
| 18         | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)                                                                 | 10     |       |
| 19         | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5      |       |
| 20         | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)                                          | 0      |       |

| V                  | Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej                                                     |    |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 21                 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców                                                                                     | 40 |  |
| 22                 | Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)                                                                                 | 30 |  |
| 23                 | Czasowe (np.: domki rekreacyjne)                                                                                                    | 15 |  |
| 24                 | Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)                                                                                            | 5  |  |
| 25                 | Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |                                                                                                                                     |    |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI   |                                                                                                                                     |    |  |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów  
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów  
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel / Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

#### Objaśnienia:

- <sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- <sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- <sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- <sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- <sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.